

入札書比較価格	¥7,930,000円
予定価格(消費税含む)	¥8,723,000円

## 特記仕様書

1. 工事番号 第 18 号

2. 工事名 本庁舎エアコン機器等設置工事

3. 工事場所 上北郡七戸町字森ノ上131-4

4. 工期 契約締結の翌日から令和3年7月30日まで

5. 工事概要

(1) 空調設備工事一式

AC1 (ロビー)

エアコン設置 天井カセット型 冷房能力：14.0kw 三相 200V 一式

AC2 (1F廊下)

エアコン設置 (2台) 天井カセット型 冷房能力：7.1kw 三相 200V 一式

AC3 (1F小会議室、相談室)

エアコン設置 (2台) パッケージエアコン (天井吊型) 冷房能力：5.6kw 三相 200V 一式

AC4 (町長室)

エアコン設置 ルームエアコン 冷房能力：5.6kw 単相 200V 一式

(2) 電気設備工事一式

エアコン用電源盤 3系統 一式

エアコン用電源盤 2系統 一式

6. 届出手続等 施工上必要な書類、届出、手続等は速やかに行い、その費用は全て受注者の負担とする。

7. 提出書類 A 請負者は工事監理に必要な下記書類を速やかに提出のこと。

イ 工事着手届

ロ 現場代理人及び主任技術者選任届

ハ 仮設計画書

ニ 工事工程表

ホ 工事請負契約書

ヘ 工事内訳明細書

ト 事故報告書 (発生時)

B 請負者は工事完成後下記書類を提出のこと。

イ 工事写真（着工前、完成のみ）

ロ 完成届

ハ 引渡書

ニ 請求書

8. 暴力団員等による不当介入に対する通報・報告義務

受注者は、受注者及び下請負者に対して暴力団員等による不当介入があった場合は警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。

9. そ の 他 本仕様書に定めのない事項は発注者と協議の上定めるものとする。