



自動火災報知設備 系統図

記号	凡	例
⊠	受信機	P-2-3L
⊡	送信機	埋込型 ⊙⊙○内蔵
⊙	受信機	P-2
⊙	電鈴	150°
○	表示灯	DC 24V
⊙	差動式不燃型 感煙器	2種
○	定温式	特
⊙		1
⊙	光電式感煙器	2種
—	配管配線	
⊙	警報区域番号	

特記事項
 1. 配入する配管配線は次のとおりとする。
 — AE 0.9-4C (19)

訂正	月 日

仙台市青葉区立町0014号 正栄ビル407号
 有限会社 協方建設設計事務所
 代表取締役 協方公信
 〒980 TEL 022-224-0889

設計年月日	設計	検図	承認	工事名称	設計番号
2.10.11				天間林村農村環境改善センター新築工事	—
製図	担当	承認年月日	図面名称	縮尺	図面番号
			自動火災報知設備系統図・凡例		E-7